

Bezugsjahr: 2009

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	28,6	108,6	km	
	Freileitung	0,0	0,6	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				20.555 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		43.612.966	18.765.797	16.712.174	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		64	40	4313	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				7.494
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				6,10 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				10,75 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,06%	1,17%	2,93%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	460.646	220.230	490.323	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.171.199	kWh
	Kosten der Verlustenergie			88.659,76	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			7,57	Ct/kWh